АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2025-2026 учебного года
составлен «28» июля 2025 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Урвань Урванского муниципального района КБР, 1962 год, пристройка 1987 год, дошкольный блок 1985 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Местная администрация Урванского муниципального района
(учредитель организации)

361308, КБР, Урванский муниципальный район, с.п. Урвань, ул. Школьная, 28, дошкольный блок – ул.Кафоевых, 138
(юридический адрес, физический адрес организации)

Карданова Инна Хаждаутовна, 89604305295
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 11.07.2025г. № 900 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР
(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышоков Темиркан Русланович;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности (далее – организация)
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского муниципального района.
(полное наименование организации)

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:
Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского муниципального района
(полное наименование образовательной организации)
№ от «_14_» __декабря_____ 2015_ года;
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «30» декабря 2010г. № 07-АВ 142738, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;
Свидетельство о государственной регистрации права от «24» декабря 2014г. № 07-АВ 220752 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» января 2017г., _____Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР_____
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А 01 № 0000696, срок действия свидетельства с «30» января 2017 г. до «28» декабря 2024 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» декабря 2017г., серия 07Л01, №0000891, регистрационный номер 2027 Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР ,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации 02.03.2020 г. (школа), от 03.06.2024 года (дошкольный блок) оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от 16.01.202 г. оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году - _____разработан___ и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 2 единиц, в том числе дошкольных блоков 1 единиц на 140 мест.
Качество и объемы, проведенных в 2025 году:
а) капитальных ремонтов объектов - 0
б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:
дошкольный блок, выполнены сотрудниками дошкольного блока,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации:

_покраска малых архитектурных сооружений;
(наименование объекта, вид ремонта)
Покрытие лаком полов в спортивном зале, косметический ремонт в кабинетах
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется в части здания школы и в дошкольном блоке
(имеется, не имеется)

Необходимо завершение капитального ремонта в здании школы, проведение работ в дошкольном блоке по: замене отопительной и водопроводной системы на 2 этаже в здании дошкольного блока, замене оконных и дверных блоков, ремонту фасада здания дошкольного блока, замене напольных и настенных покрытий в пищеблоке, прачечной и фойе. Требуется капитальный ремонт.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность обучающихся - 690 по школе, по дошкольному блоку -140 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 632 человек - по школе, 218 - по дошкольному блоку, в том числе __0__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2024- 2025 года - 24 человек; из них поступивших в ВУЗы – 19 человек, профессиональные образовательные организации - 5 человек, работают – 0 человек; не работают - 0 человек;
д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 60 человек;
е) количество классов по комплектованию:
классов всего - _29; количество обучающихся - 632 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - _15_ классов, _302___ обучающихся;
во 2 смену - 14__ классов, __322__ обучающихся.
ж) наличие образовательных программ - имеются ;
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации - _имеется;
(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - ___68__человек___63___ %;
научных работников - ___0___ - _____человек___0___ %;
инженерно-технических работников - ___0___человек___0___ %;
административно-хозяйственных работников - __16__человек__100__ %;
производственных работников - __25___человек__23,2__ %;
учебно-воспитательных работников - ___8___человек__7,4___ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ___1___человек_____ %;
к) наличие плана работы организации на 2025-2026 учебный год - _имеются
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как ___удовлетворительное _по школе и дош.блоку ___ (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинет математики						+		
	Кабинет информатики и ВТ						+	оборудован	
	Кабинет русского языка и литературы						+		
	Кабинет кабардинского языка						+		
	Кабинет английского языка						+		
	Кабинет истории			100			+		
	Кабинет физики			100			+	оборудован	
	Кабинет химии			100			+	оборудован	
	Кабинет биологии			100			+		
	Кабинет географии			100			+		
	Кабинет технологии			100			+	оборудован	
	Кабинет ОБЖ			100			+		
	Кабинет музыки						+		
	Кабинеты начальных классов						+		
	Кабинет балкарского языка						+		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 22 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: Центр гигиены и эпидемиологии в Урванском районе, от 22 ноября 2017 г № 1174;
в) организация компьютерной техникой-_____обеспечена___:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
общее количество компьютерной техники - _59_ единиц, из них подлежит списанию - _7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - __10_ единиц. Основные недостатки:_____дисководы отсутствуют в 29 компьютерах;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____имеются_____, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),
(имеются, не имеются)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
кровати детские- __218__ ; стулья детские - _218_; шкафы детские - __218_; и тд.;
е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).
Потребность в замене мебели:
шкаф плательный - __2__ ; стулья офисные - __30_; кровати - ___; и тд.;
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 11081; фонд учебников - 5901, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 663.
Основные недостатки:_обветшалость учебников
Потребность в обновлении книжного фонда__имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - _____удовлетворительное_____:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2,25га по школе, 1088,7 кв.м.-по дошкольному блоку.
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____имеются. соответствуют_____.
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Основные недостатки:_____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -___имеются футбольное поле и искусственное футбольное поле, соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах_____соблюдаются_____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствие беговой дорожки, баскетбольной площадки.

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано__

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____внештатным_____

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве __2__ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	здравоохранение	2	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «_05_» августа ____ 2020__ г, № ___ФС-07-01-000159____, регистрационный номер 0027083;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет –не имеется (в стадии ремонта), приспособлен (типовое помещение), емкость – _1__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость __1_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

_____.

Потребность в медицинском оборудовании __имеется_____:

(имеется, не имеется)

тонометр-1шт, кварцевая лампа – 1шт, бесконтактный гигрометр – 1 шт, бесконтанкный термометр – 1 шт, психрометр – 1шт,.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:_____.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой

(количество смен) (количество столовых)
на __150__ посадочных мест. Буфет не имеется
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи ____удовлетворительное_____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи _соблюдаются_;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _43,82 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 33детей, что составляет 5,3% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией в соответствии с ФЗ РФ №44.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:___недостаточное количество посадочных мест_;

г) хранение продуктов _организовано_, санитарным
(организовано, не организовано)

нормам соответствует_____.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нехватка холодильной камеры _____1____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - ____достаточное_____,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние _____соответствует_____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации _____оформлены_____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:_____.

Потребность в закупке дополнительного технологического и бытового оборудования ____имеется_____:
(имеется, не имеется)
Электромясорубка-2 шт, стиральная машинка-1 шт, сушильная машина-2 шт.;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:_____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работнико имеются
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:_____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____имеется_____

(имеется, не имеется)

___1212/2 от 12.02.2018 ФГУП «Центр дезинфекции» г. Нальчик_____

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_____

10.) Транспортное обеспечение организации - _____организовано____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____имеется_____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _140__ человек 22,4%_ от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»	Техническое состояние	Примечание
	автобус	ПАЗ ПАЗ	1	201120	соответствует	исправен	
	микроавтобус	ГАЗЕЛЬ «NEXT»	1	222020	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____не имеется_____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____нет_____.

(соответствуют, не соответствуют)

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _не _имеется

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

Договоры по оказанию охранных услуг не заключены:

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечена, но не соответствует требованиям;
е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- _организована_ .
(организована, не организована)

Основные недостатки:
Школа
1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
2) в нарушение требований пункта 20 подпункта «д» Требования не исключены факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц;
3) в нарушение требований п.24 подпункта «м» Требования объект (территория) не оснащен в достаточной степени системой наружного освещения.
Д/б:
1) в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов не ведется (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
2) в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость речевой информации).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _не соответствует в полном объеме нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует)
а) Органами Государственного пожарного надзора в 2025 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась
№10 от 14-02-2022г., Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)
Основные результаты проверки и предписания: _деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, п.13 от 16.09.2020 №1479, здание склада не оборудована автоматической пожарной сигнализацией, п.4 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03, здание склада не оборудована установкой оповещения людей о пожаре НПБ 104-03.

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме;
(выполняются, не выполняются)
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы в дошкольном блоке.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация только в дошкольном блоке,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая оповещение людей о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится исправна только по дошкольному блоку;
(исправна, неисправна)
г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает в школе, обеспечивает в дошкольном блоке
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации не обеспечивает защиту людей и
(обеспечивает, не обеспечивает)
имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов ___обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)
обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации не разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования не проводилась.
(проводилась, не проводилась)
1.В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора, (один раз в год)
2.В нарушение пункта 14 главы 2 . Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ____организовано__
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
По школе

1. Автоматическая пожарная сигнализация не задействована после капитального ремонта здания, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
2. Часть помещений не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4 Свода правил СП 486.1311500.2020;
3. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не задействована после капитального ремонта здания, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
4. Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479, п.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Здание не обеспечено огнетушителями по нормам. Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
6. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п.36 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
7. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
8. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, п.56 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
9. Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
10. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
11. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
12. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974), п. 3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).
13. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей- не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и изменения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.
14. В нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

Д/б:

1. Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения здания, п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, ч. 6 ст. 52 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
2. Здание склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, ст. 54, п.1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими

установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

3. Здание склада не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, ст. 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8 Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены
(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы ___проведена_,
(проведена, не проведена)
14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции_____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водресурс» ИНН 0707020690 .
17. Газоснабжение образовательной организации: нет.
18. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Урвань Урванского муниципального района_
(полное наименование организации)
к новому 2024-2025учебному году **готова** (при условии устранения основных недостатков).
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

1. в нарушение требований п. 24 подпункта «в» организация пропускного и внутриобъектового режимов ведется слабо (не осуществляется осмотр документов, удостоверяющих личность, также запись в журнале учета посетителей записывается самим посетителем);
2. в нарушение требований пункта 20 подпункта «д» Требования не исключены факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц;
3. в нарушение требований п.24 подпункта «м» Требования объект (территория) не оснащен в достаточной степени системой наружного освещения.
4. в нарушение требований п. 24 подпункта «д» объект (территория дошкольного блока) не оборудована автономной системой оповещения и управления эвакуацией людей оборудованным источником бесперебойного питания для обеспечения оперативного информирования лиц, находящихся на объекте (территории) о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники (в любой точке объекта (территории) где требуется оповещение людей, уровень громкости формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого

уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивала разборчивость речевой информации).

5. Автоматическая пожарная сигнализация не задействована после капитального ремонт здания, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
6. Часть помещений не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, ст. 54 ФЗ о 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.4 Свода правил СП 486.1311500.2020;
7. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не задействована посл капитального ремонта здания, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.202 №1479;
8. Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479, п.7 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9. Здание не обеспечено огнетушителями по нормам. Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены огнетушителей, п.60 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
10. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, п.36 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
11. Не организовано хранение на объекте защиты технической документации на установку пожарной автоматики, п.54 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
12. Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, п.56 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
13. Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.26 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
14. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, п.13 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; ч.6 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
15. В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.37 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479;
16. Не обеспечено прохождение руководителем учреждения и ответственным за проведение в учреждении противопожарных инструктажей, обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности, п.1 приложения №1 и приложение №3 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974), п. 3 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 (Зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.11.2021 №65974).

17. В нарушение пункта 14 главы 2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей- не произведены лабораторные профилактические испытания электрооборудования, испытания и изменения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.
18. В нарушение пункта 40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности в комиссии управления Ростехнадзора.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

---

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___»_____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Р.А. Маиров
(подпись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя: _____ З.К. Жанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ А.А. Бижоев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ З.Ж. Бижоев
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ А.Б. Гелястанов
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Т.Р. Дышоков
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Ф.А. Кодзокова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ Д.А. Кишукова
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ А.Б. Хавжоков
(подпись) (инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884134

Владелец Карданова Инна Хаждаутовна

Действителен С 29.08.2024 по 29.08.2025